



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mrągowie

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60B
tel. (89) 7412634 fax. (89) 7410960 e-mail: psse.mragowo@sanepid.gov.pl

Mrągowo, dnia 08.11.2024r.

HK.9022.3.22.2024

HOTEL MRĄGOWO INC Sp. z o.o.
11-700 Mrągowo, ul. Giżycka 6

Ocena z badania próbek wody z basenu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie, na podstawie badań przeprowadzonych przez Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, stwierdza:
Próby wody pobrane do badania dnia 04.11.2024r. z basenów kąpielowych w Hotelu Mrągowo Resort & SPA, ul. Giżycka 6, 11-700 Mrągowo:

nr 019635/11/2024; sprawozdanie nr SB/136665/11/2024 – basen pływacki

nr 019636/11/2024; sprawozdanie nr SB/136666/11/2024 – basen wypoczynkowy

nr 019637/11/2024; sprawozdanie nr SB/136667/11/2024 – jacuzzi wewnętrzne

nr 019638/11/2024; sprawozdanie nr SB/136668/11/2024 – basen mineralny

nr 019665/11/2024; sprawozdanie nr SB/136083/11/2024 – jacuzzi zewnętrzne

odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku Nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1230)

**Z-CA PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO**


mgr inż. Małgorzata Olszewska