



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Mrągowie

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60B  
tel. (89) 7412634 fax. (89) 7410960 e-mail: psse.mragowo@sanepid.gov.pl

Mrągowo, dnia 17.03.2025r.

**HK.9022.3.7.2025**

**HOTEL MRĄGOWO INC Sp. z o.o.**  
**11-700 Mrągowo, ul. Giżycka 6**

### **Ocena z badania próbek wody z basenu**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie, na podstawie badań przeprowadzonych przez Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, stwierdza:  
Próby wody pobrane do badania dnia 13.03.2025r. z basenów kąpielowych w Hotelu Mrągowo Resort & SPA, ul. Giżycka 6, 11-700 Mrągowo:

- nr 019821/03/2025; sprawozdanie nr SB/25411/03/2025 – basen pływacki**
- nr 019822/03/2025; sprawozdanie nr SB/25412/03/2025 – basen wypoczynkowy**
- nr 019823/03/2025; sprawozdanie nr SB/25414/03/2025 – jacuzzi wewnętrzne**
- nr 019824/03/2025; sprawozdanie nr SB/25415/03/2025 – basen mineralny**
- nr 019825/03/2025; sprawozdanie nr SB/25410/03/2025 – jacuzzi zewnętrzne**

odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku Nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1230)

**Z-CA PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO**

  
**mgr inż. Małgorzata Olszewska**



Mrągowo, 17.03.2025r.

HK. 9022.3.5.2025

**HOTEL MRĄGOWO INC Sp. z o.o.**  
**11-700 Mrągowo, ul. Giżycka 6**

**Ocena jakości wody za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.  
w basenach kąpielowych Hotelu Mrągowo Resort & SPA w Mrągowie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie na podstawie art. 4 ust.1. ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1230), po dokonaniu oceny za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. stwierdza:

**przydatność wody do kąpieli**

jakość wody w basenach odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1230)

**UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie po analizie dokumentacji za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. dokonał zbiorczej oceny jakości wody w basenach Hotelu Mrągowo Resort & SPA, ul. Giżycka 6, 11-700 Mrągowo.

Ocena obejmuje jakość wody w pięciu nieckach basenowych:

-basen pływakki, basen wypoczynkowy, basen mineralny, jacuzzi wewnętrzne, jacuzzi zewnętrzne,

**Analizie poddano:**

- 1) parametry jakości wody w basenach, oceniane na podstawie wymagań, o których mowa w §3 ust.1 Rozporządzenia *Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1230);
- 2) wyniki badań wykonywanych przez właściciela basenów w ramach wewnętrznej kontroli;
- 3) wyniki badań wykonanych przez PPIS w ramach nadzoru sanitarnego;
- 4) zakres i częstotliwość badań wody (zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mrągowie);
- 5) zastosowane metodyki referencyjne analiz określone w załączniku Nr 4 do rozporządzenia.

Woda doprowadzana do niecek basenowych pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Mrągowie i spełnia wymagania *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Badania wody wykonywały laboratoria stosujące metodyki referencyjne analiz określone w Załączniku nr 4 do *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1230).

- W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody właściciel basenu zlecał badanie wody:

Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie

- W ramach nadzoru PIS nad jakością wody w nieckach basenowych zlecano badanie wody:

Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kętrzynie

Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

Właściciel basenu prowadził nadzór nad jakością wody poprzez wykonywanie badań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wyniki badań laboratoryjnych wody basenowej w ramach kontroli wewnętrznej przekazywane były Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu terminowo.

Przeprowadzono dwukrotnie badania wody z natrysków przy basenach w kierunku bakterii z rodzaju Legionella: przez właściciela obiektu w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru PIS. Próby odpowiadały wymaganiom *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1230).

Wartości parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody badanej w nieckach basenowych odpowiadały wymaganiom *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1230).

Zgodnie z §3 cytowanego wyżej rozporządzenia właściciel obiektu wykonywał oznaczenia parametrów: potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany, temperatura, przejrzystość. Należy jednak zauważyć, że nadzór nad urządzeniami prowadzony jest niesystematycznie, a dokumentacja prowadzona nierzetelnie, co utrudnia pełną ocenę właściwego nadzoru. Pouczono osoby odpowiedzialne o konieczności właściwego, zgodnego z §3 powyższego rozporządzenia, nadzoru nad pracą urządzeń oraz systematycznego dokumentowania wyników obserwacji i pomiarów.

W związku z powyższym, analiza została przeprowadzona wyłącznie na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

Przeprowadzona zbiorcza ocena roczna jakości wody w basenach Hotelu Mrągowo Resort & SPA w Mrągowie za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. potwierdza, **że użytkownicy basenów korzystali z wody przydatnej do kąpieli.**

Zgodnie z wymaganiami § 7 rozporządzenia *Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1230), zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej, informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

Z-CA PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

  
mgr inż. Małgorzata Olszewska