



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mrągowie

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60B tel. (89) 7412634 fax. (89) 7410960
e-mail: psse.mragowo@sanepid.gov.pl

HK.9022.3.10.2025

Mrągowo, 17.04.2025r.

HOTEL MRĄGOWO INC Sp. z o.o.
11-700 Mrągowo, ul. Giżycka 6

OCENA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

stwierdza

Przedstawione przez stronę wyniki badań, przeprowadzonych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie, próby ciepłej wody użytkowej pobranej dnia 02.04.2025r. w **Hotelu Mrągowo Resort & SPA, ul. Giżycka 6, 11-700 Mrągowo** – natryski przy basenach - nr próby 019831/04/2025, Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/39608/04/2025 z dnia 15.04.2025r. – liczba *Legionella* sp. wynik =0jtk/100ml

odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku nr 5 Tabela A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie, opisanych jak wyżej **nie wykazała zanieczyszczenia bakteriami z rodzaju *Legionella* sp. powyżej 100(jtk) w objętości 100ml badanej próbki**. Następne badania należy wykonać zgodnie z minimalną częstotliwością pobierania próbek ciepłej wody oraz procedurą postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego opisaną w Załączniku nr 5 Część B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie analizy powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

Beata Doraczyńska
Specjalista Higieny
Specjalista Zdrowia Publicznego